



SOLLERTIA, spol. s r.o.
Lípová 93
541 01 Trutnov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/

NAŠE ZNAČKA
1076858546

VYŘIZUJE / LINKA
Vondra / 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Trutnov / 3.8.2015

Vyjádření k PD „DEMOLICE OBJEKTU Č.P.66 HORNÍ MALÁ ÚPA“

ČEZ Distribuce, a.s. **souhlasí** s projektovou dokumentací výše uvedené stavby za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Nesmí být ohrožen provoz stávajících vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Při činnostech prováděných v blízkosti vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN EN 50110-1 a PNE 33 3302, a podmínky uvedené ve vyjádření o existenci energetického zařízení.
- Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro jejich provozování a údržbu.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 840 850 860.
- Případná úprava nebo změna trasy kabelového vedení nn bude řešena dle §47 zák.458/2000 Sb. jako přeložka zařízení DS.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření Provozovatele distribuční soustavy o existenci energetického zařízení, souhlas s činností v ochranném pásmu energetického zařízení ani připojení a případné úpravy distribuční sítě.

S pozdravem

Ing. Bohuslav Ježek
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-region