

VYJÁDŘENÍ KE STAVBNÍM ÚPRAVÁM Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Objekt není dle PBŘ z r.2006 (Ing. Kubínová) dělen na požární úseky. Pouze prostory s vyšším požárním zatížením byly v rámci stavebních úprav odděleny jako samostatné požární úseky. Úpravy provedené v prostoru kantýny byly posouzeny dle ČSN 73 0834 a byly zařazeny do změn staveb skupiny I, neboť v daných prostorech nedochází ke změně užívání. Podmínky čl.4 byly splněny.

Aby byla zachována požární odolnost příčky mezi chodbou a kantýnou, byly nové dveře do chodby navrženy s požární odolností EW-30 DP3. Stavebními úpravami v posuzovaných prostorech se koncepce požární bezpečnosti objektu nemění.

PBŘ

INVESTOR ČR - Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10	PROJEKT Realizační projektová dokumentace REKONSTRUKCE KANTÝNY MŽP	STUPEŇ DPS	MĚŘÍTKO -	DATUM 09.2014
VYPRACOVAL Ing.arch. Tomáš Drašner Dolní 188, 250 66 Zdiby	VÝKRES VYJÁDŘENÍ KE STAVBNÍM ÚPRAVÁM Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jan Ráb	VÝKRES ČÍSLO -	