

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO: 00164801
Jednající: Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního
Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce kantýny v budově Ministerstva životního prostředí**

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu (systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele E-ZAK: P14V00001747).

Znění žádosti o dodatečné informace:

a) Projektová dokumentace řeší provedení posuvných dveří (označení D5). Ve výkazu výměr však není žádná položka pro tyto dveře, pouze je v položce SDK příčky tl. 150 mm zahrnuto pouzdro pro tyto dveře. Ve výzvě k podání nabídky, kapitola 4 - Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny je uvedeno, že rozhodující je pro stanovení ceny výkaz výměr, který je určující a správný. Posuvné dveře D5 tedy nemají být do nabídky zahrnuty? Stejně postupovat i u případných podobných zjištěných případů?

b) Je požadováno provedení podlahové krytiny Marmoleum, keramické dlažby a obkladů. Jsou stanoveny určité parametry, barvu však má vybrat investor dle předložených vzorků. Ceny se můžou dost lišit a je logické, že předložené vzorky budou z těch levnějších. Pokud si investor z předložených vzorků nevybere (s ohledem na architektonické řešení) a bude požadovat jiné (dražší), bude se to řešit formou doplatku? Pokud ne, žádáme o přesnou specifikaci podlahové krytiny, dlažby a obkladů - výrobce, typ, odstín

Znění dodatečných informací č. 2:

ad a)

Posuvné dveře jsou v projektové dokumentaci v dokumentu s názvem „stavební_kantýna“ v části A.2.1.1. Dveřní křídla řešena následujícím způsobem: „Dveře mezi nově vzniklým prostorem pro posezení a prostorem kantýny je oddělen posuvnými skleněnými dveřmi s možností uzamčení. Materiálově se jedná o lepené, kalené bezpečnostní sklo conex s průsvitnou (neprůhlednou) fólií, variantně může být sklo pískované.“

Zadavatel upřesňuje parametry těchto dveří, které odpovídají rozměrům dveřního pouzdra popsaneho v části A.2.1.6. Záručně ve výše uvedeném dokumentu:

Šířka dveří je 1100 mm, výška 2300 mm, kování nerezové madlo délky 500 mm z obou stran, posuv standard Dorma.

Položka dveří byla doplněna do aktualizovaného výkazu výměr, který je přílohou této dodatečné informace č. 2 a zároveň je uveřejněn v detailu předmětné veřejné zakázky na profilu zadavatele (přímý odkaz na detail veřejné zakázky: <https://ezak.mzp.cz/vz00001756>)

ad b)

Zadavatel upřesňuje rozměr dlažby (kalibrované 400/400 mm). Barva obkladů v zázemí kantýny, v přípravně a v cateringu bude bílá, dlažba pak světle šedá.

Zadavatel je oprávněn vybrat si barvu marmolea z dostupných barevných variant dodavatelem nabízeného řešení (při dodržení veškerých požadovaných parametrů) přičemž nabídková cena nesmí být v souvislosti se změnou barvy měněna. Dodavatel ve své nabídce zohlední výše uvedené.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, aby věnovali těmto změnám, zejména upravenému položkovému rozpočtu, zvýšenou pozornost, neboť povinnou součástí nabídek uchazečů musí být v rámci nabídkové ceny také oceněný položkový rozpočet v této aktualizované verzi.

Předložení neaktuální verze položkového rozpočtu by bylo důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení příslušného uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

S ohledem na výše uvedené zadavatel tímto současně oznamuje, že lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku byla prodloužena do pondělí 2. listopadu 2015 do 14:00 hod tak, aby měli uchazeči dostatek času na reflektování této změny a zpracování a podání nabídek v požadované podobě.

V Praze, dne 20. října 2015

Ing. Martina Setzerová v.r.
ředitelka odboru provozního