



## INTERNÍ SDĚLENÍ

Číslo: IS-38-1104-2014

**Obdrží:** Radko Novotný, Oddělení investic;

**Od:** Stanislav Březina, Oddělení ochrany přírody; Jan Materna, Oddělení ochrany přírody;

**Dne:** 15.12.2014

**Termín:** 1.1.1970

**E-SPIS:** KRNAP 08459/2014

**Věc:**

Retenční přehrážka na levostranném přítoku Úpy v lokalitě Nový Svět na ppč. 231/4 v kú. Maršov I - vyjádření za OOP

Předmětná lokalita se nachází v blízkosti obydlí. Vybudování retenční přehrážky je zde proto obhajitelné péčí o bezpečnost a majetek obyvatel. Z hlediska vlivů na předměty ochrany přírody považujeme přehrážku za bezproblémovou, protože je umístěna na málo vydatném až vysychavém toku, který netvoří stabilní vodní kontinuum, a kde tedy nemohou z logiky věci přežívat stabilní populace ryb či jiných organismů, kteří by mohli být negativně dotčeni přehrážkou ve smyslu migrační bariéry. Na druhou stranu, přehrážka je plánována do míst poblíž stávající cesty a je tedy důležité zasadit ji pokud možno co nejcitlivěji do stávajícího prostředí. Z tohoto důvodu navrhujeme zejména úpravu spadiště, které je v předložené dokumentaci navrhováno zhotovit z dlažby kladené do betonu. Pracovníci OOP navrhuji spadiště řešit nepravidelným vyskládáním z přírodních neopracovaných kamenů, tak aby se vzhled tohoto úseku toku přiblížil vzhledu běžného koryta. Kameny je možno vyskládat nasucho nebo zapustit do betonového lože jen z malé části, tak aby se do spár mezi kameny dostal autochtonní materiál a beton nebyl při provozu zřetelný.

Václav Jansa, Oddělení ochrany přírody