

Marta Bartošová

Váš dopis:
19.03.2015

Naše č.j.:
POS 237/15

Vyřizuje:
Bůta/495554553

Datum:
24.3.2015

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: "Náhrada mostu u č.p.142 v Dolním Dvoře".

Vážení,

na základě vydaného platného vyjádření o existenci SEK č. j. 555325/15 a předložené situace stavby se zákresem SEK, Vám vydávám následující stanovisko:

- 1 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
- 2 Ve vyznačeném zájmovém území vyj. o existenci SEK se nevyskytují žádné SEK.
- 3 Zemní práce na stavbě nebudou prováděny v menší vzdálenosti než je 1 m od krajního zemního vedení SEK.
- 4 V případě dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 - 3, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek.

S pozdravem

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193336
855

Specialista ochrany sítě Bůta Jiří