

Zadavatel:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 Chodov
IČ: 62933591

Organizátor veřejné zakázky:
Allowance s.r.o.
Korunní 810/104
101 00 Praha 10
IČ: 26140136

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA ŽÁDOST UCHAZEČE O DODATEČNÉ INFORMACE
K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE UST. § 49 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH
ZAKÁZKÁCH

Veřejná zakázka

„Dům přírody Moravského krasu –STAVBA“

vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem 7202010028301

V Praze dne 7.9.2012

Věc: „Dům přírody Moravského krasu –STAVBA“ – veřejná zakázka vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 7202010028301 – odpovědi na dotazy

V průběhu lhůty pro podání nabídek podali někteří z dodavatelů žádost o poskytnutí dodatečných informací. Tyto informace doručujeme všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Dotaz č. 5
Znění dotazu
DOTAZY K VŘ: 1. V kvalifikačních podmínkách je uvedena realizace alespoň 1 zakázky reliéfního scénického torkretu. V projektové dokumentaci ani ve výkresch výměř jsem ale nikde nenarazil na to, že by součástí zakázek byla realizace nějakých torkretových betonů. V zadávací dokumentaci jsou dále uvedeny části díla, které nelze realizovat subdodavatelem. Vzhledem k tomu, že jsem v dokumentaci torkrety nikde nenašel, nejsem si jist, zda lze torkrety, pakliže budou součástí díla realizovat subdodavately? Odpověď: Reliéfní tokretové betony budou realizovány při pokládce kabelovodů IO 04 Kabelovod, technická zpráva str. 4, a výkres Řez kabelovou trasou – řez C. Zadavatel vymezil části veřejné zakázky, které nelze plnit pomocí subdodavatele v bodu 15.2 Části 1 Zadávací dokumentace.

S pozdravem

Allowance s.r.o.
Korunní 810/104, 101 00
Praha-Vinohrady
IČ 26140136

.....
Ing. Tomáš Hejl