


LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ	NÁVRH
	VEDENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU
	VODOVOD DO KATEŘINSKÝCH JESKYNÍ
	KANALIZACE DEŠŤOVÁ
	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
	PŘELOŽKA NN
	PŘÍPOJKA NN
	RUŠENÉ VEDENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU
	RUŠENÉ PŘÍPOJKY NN

Rozvodná soustava NN: 3PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2)
základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování, automatické odpojení od zdroje
doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování
VNĚJŠÍ VLVY : AA8,AB8,AC1,AD3,AE4,AF1,AK1,AN2,AQ1,BA4,BC4 DLE ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-3



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		RAZÍTKO, PODPIS	
Bc. Radim Pala tel: 541 592 405 gsm: 737 930 511 mail: pala@puttner.cz			
STAVEBNÍK			
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Nuselská 39, 140 00 Praha 4			
PROJEKTANT			
P.P. Architects s.r.o. Horova 38b, 616 00 Brno			
NÁZEV AKCE		DATUM 03/2010	
		STUPĚŇ DPS	
		ČÍSLO PARÉ	
ČÁST		NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO DŮM PŘÍRODY MORAVSKÉHO KRASU - SKALNÍ MLÝN	
POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY			
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Puttner, s.r.o., Šumavská 15, Brno 602 00	OZN. OBJEKTU	PROJEKTOVÁ ČÁST
VYPRACOVAL	Bc. David Kubát	SO-05	A
STAVEBNÍ OBJEKT	PŘÍPOJKA NN		
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE	MĚŘÍTKO 1:500	ČÍSLO VÝKRESU 02