

**ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
VÁCHA & KOLÁŘ**

sídlo: Rumunská 29
120 00 Praha 2
tel.: 222516722, 222515132
tel./fax: 222516078

Přemyslovská 28
130 00 Praha 3 - Flora
tel.: 224 251 568, 222 512 419
ID DS: 7zzg8m7
e-mail: advokati@vacha-kolar.cz
mobil: 602 348 107

JUDr. Přemysl Vácha
JUDr. Aleš Kolář
Mgr. Jana Pecinová
Mgr. Michal Kadlec
Mgr. Filip Macháček
JUDr. Lucie Kolářová

Vyřizuje: JUDr. Aleš Kolář
Naše značka: 405587/13/K

V Praze dne 22. července 2013

Věc: Veřejná zakázka „Lávka přes Roklanský potok v Modravě a běžecká trať podél Roklanského potoka“ – dodatečná informace

Dobrý den,

v příloze si dovoluji zaslat všem uchazečům o shora uvedenou veřejnou zakázku následující dodatečné informace:

Dotaz uchazeče:

Při prostudování výkazu výměr a projektové dokumentace objektu SO 202 Most přes Mlýnský náhon jsme zjistili rozpor ve výměře. Jedná se o položku č. 44 Dřevěné zábradlí o výměře 13,64 m, avšak dle projektové dokumentace by měla být výměra 2 x 3,4 m, tedy pouze 6,8 m. Prosíme o upřesnění skutečné výměry.

Odpověď zadavatele:

Do výkazu výměr to dopad nemá. Běžné metry zábradlí jsou uvedeny správně. Tedy nemá to ani dopad do celkové ceny mostu.

Pouze místo popisu u položky 44 " Dřevěné zábradlí za opěrami" by byl nejsprávnější popis "dřevěné zábradlí na mostě a na křídlech".

Délka zábradlí je v soupisu prací uvedena správně. Chybně je uveden jeho popis a zábradlí je nedostatečně zaneseno v půdoryse.

Zábradlí bude 2x3,41 m na mostě + 2x2x1,705 m na křídlech. Tedy dohromady 13,64 m.

S pozdravem


JUDr. Aleš Kolář