



Swietelsky stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, oblast
Louny
Postoloprtská 2956
440 01 Louny

váš dopis značky / ze dne	naše značka	datum	vyřizuje / linka
	SNPCS 01147/2016	31.03.2016	Drozd / 037

Věc: dodatečné informace – VZ Rekonstrukce komunikace Česká silnice

Vážený pane Jakoubek,
Zasílám odpověď na Vaše dotazy, zaslané dne 30.03.2016.

1) Položka č.44 – R01 Haťová konstrukce

Tato položka zahrnuje dodávku a umístění dubových povázků do tělesa komunikace, včetně jejich obsypu štěrkokovými. Položka obsahuje celou haťovou konstrukci i s výplní. Použití odkorněných dubových kůlů je možné. Dubové povázky budou v celé šíři komunikace (4 – 5 m). Haťe spád netvoří, jsou uloženy vodorovně v celé šířce komunikace. Příčný sklon komunikace bude tvořen až korunou cesty (mechanicky zpevněné kamenivo).

2) položka č.45 – R02 Ochrana mezníků

Ochrana historických pískovcových mezníků bude provedena kompletním dřevěným obedněním tak, aby byly v průběhu celé stavby chráněny před jakýmkoliv poškozením.

S pozdravem

Ing. Jan Drozd
ředitel odboru péče o ekosystémy

Česká republika
Správa Národního parku
České Švýcarsko
Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa

Příloha:
Kopie žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze dne 30.03.2016

Předmět: Žádost o poskytnutí dod. informací - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE ČESKÁ SILNICE

Od: Jakoubek Marek <m.jakoubek@swietelsky.cz>

Datum: 30.3.2016 16:14

Komu: "j.drozd@npcs.cz" <j.drozd@npcs.cz>

Dobrý den,

Chtěl bych Vás tímto požádat o upřesnění některých položek:

Dotaz 1)

Mohl by zadavatel blíže specifikovat položku č. 44 – R01 – Haťová konstrukce – 228,6 m³, co zahrnuje tato položka, umístění dubových povázek do tělesa komunikace včetně jejich obsypu a dodání? Obsahuje uvedená kubatura pouze dubové povázky nebo jde o celou haťovou konstrukci i s výplní. Lze použít dubové odkorněné kůly? Předpokládá se že jednotlivé povázky budou v celé šířce komunikace (to znamená dl. cca 4-5m), znázornění ve vzorových řezech, kde tvoří haťě spád, je matoucí.

Dotaz 2)

Mohl by zadavatel blíže specifikovat položku č. 45 – R02 – Ochrana mezníků – 50 ks, jak se jejich ochrana předpokládá? Vybudováním dřevěných ohrádek?

Děkuji, s pozdravem

Marek Jakoubek

technik oddělení přípravy a kalkulací

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, oblast Louny

Postoloprtská 2956

440 01 Louny

Telefon: +420 415 652 679

Fax: +420 415 654 628

Mobil: +420 607 980 975

Email: m.jakoubek@swietelsky.cz

www.swietelsky.cz