



**STRABAG a.s.**

Jiří Blín  
Mírová 284/26  
Dubí  
417 03

váš dopis značky / ze dne	naše značka	datum	vyřizuje / linka
	SNPCS 01324/2016	12.04.2016	Drozd / 037

**Věc: dodatečné informace – VZ Rekonstrukce komunikace Česká silnice**

Vážený pane Blíne,  
zasílám odpověď na Vaše dotazy, zaslané dne 01.04.2016.

Dotaz č.1)

**Nesrovnalosti u propustků PD výkresová část, průvodní a technická zpráva a mezi výkazem výměr**

Konstrukce propustků je dle našeho názoru jasně dána vzorovými řezy. Základ propustku je popsán ve vzorovém řezu i jeho výztuže a s rozměry. Obetonování rour je popsáno ve vzorovém řezu. Obetonování bude provedeno pouze v případě, že nebude dodrženo dostatečné krytí, tak jak je popsáno ve vzorových řezech. Jsme přesvědčeni, že dokumentace je v tomto směru srozumitelná.

Dotaz č.2)

**Nesrovnalosti v popisu materiálu čel propustů s rozpočtem a TZ a chybějící rozměry kót**

V tomto případě je materiál čel propustů dán rozpočtem tzn. 115,2 m<sup>2</sup> dlažba pískovce, 86,4 m<sup>2</sup> dlažba čedič, 64,8 m<sup>3</sup> pískovcové bloky. Rozpis jednotlivých množství je uveden v položkovém rozpočtu.

Dotaz č.3)

**Nesrovnalosti a chybějící práce v položkovém rozpočtu**

Položkový rozpočet byl upraven, tedy doplněn o chybějící činnosti.

- položka 25 a 26 - výměry opraveny v položkovém rozpočtu
- položka 33 - z čediče je pouze spodní obložení pod pískovcovými bloky a před čely je provedena pískovcová dlažba
- položka 35 a 37 - počet trub dle vyjádření projektanta souhlasí s počtem metrů v technické zprávě
- chybí obetonování trub – obetonování trub bude provedeno pouze v případě nedostatečného krytí tak, jak je to v projektové dokumentaci uvedeno (výkresová část).
- chybí překop stávající silnice – doplněno do položkového rozpočtu
- chybí související zemní práce (rýha pro trouby a pro základ čel) – doplněno do položkového rozpočtu
- chybí základ propustku – doplněno do položkového rozpočtu

Dotaz č.4)

**Chybějící informace ke stávajícím propustům**

Stávající propusty v počtu 13 ks nejsou projektovou dokumentací řešeny, zůstanou tedy ve stavu v jakém jsou nyní bez úprav.

Dotaz č. 5)

**Zveřejnění dotazů uchazečů**

*(zodpovězeno již dne 05.04.2016, zde uvádím pouze pro úplnost)*

Dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění je zadavatel povinen uveřejnit vyžádané dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku. O podmínce nezveřejňování totožnosti žadatele zákon nehovoří. Jsme přesvědčeni, že zveřejněním totožnosti žadatele nedochází k porušení zásad rovného zacházení a zásady transparentnosti dle zákona, naopak v uveřejnění celého, nijak neupraveného, dotazu spatřujeme naprosté splnění zásady transparentnosti zadávání veřejné zakázky. Dle našeho přesvědčení je třeba na celou věc pohlížet tak, že se jedná o veřejnou zakázku hrazenou z veřejných zdrojů a tedy není možné zveřejnění totožnosti žadatele o dodatečné informace vnímat jako porušení zásad rovného zacházení a transparentnosti. V neposlední řadě je důležité si uvědomit, že uchazeč, který dotaz vznesl, nemusí nabídku na plnění veřejné zakázky podat a také proto vnímáme zveřejnění totožnosti žadatele jako právně nezávadné. ČR – Správa NP České Švýcarsko jakožto zadavatel veřejné zakázky přistupuje ke všem žádostem o dodatečné informace naprosto stejným způsobem.

S pozdravem

Ing. Jan Drozd  
ředitel odboru péče o ekosystémy

Česká republika  
**Správa Národního parku**  
**České Švýcarsko**  
Pražská 52, 407 46 Krásná Lipa  
- 4 -

Příloha:

Kopie žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze dne 01.04.2016

**Předmět:** Rekonstrukce komunikace Česká silnice

**Od:** jiri.blin@strabag.com

**Datum:** 1.4.2016 10:54

**Komu:** j.drozd@npcs.cz

Dobrý den pane inženýre

dle § 49 zákona 137/2006 Sb o veřejných zakázkách žádám o poskytnutí dodatečných informací k veřejné zakázce :

### **Rekonstrukce komunikace Česká silnice**

**Dotaz 1. Nesrovnalosti u propustků PD výkresová část, průvodní a technická zpráva a mezi výkazem výměr.**

- Průvodní zpráva str. 4-6 Propustky
- zcela chybí specifikace konstrukcí propustků a způsob provádění souvisejících prací tj. překop stávající komunikace, zemní práce, základ propustku, obetonování roury, materiál dlažeb a čela propustku.
- Technická zpráva str. 2-4 Propustky
- dtto jako Průvodní zpráva

**Prosíme vyspecifikovat práce a materiály propustů.**

**Dotaz 2. Nesrovnalosti v popisu materiálů čel propustů s rozpočtem a TZ a chybějící rozměry kót**

- PD výkresová část\_č.v. C.1.4. Příčné řezy propustkem\_propust č.1 a 2
- chybí šířky, délky a výšky čel propustku a jejich křídel
- Propust typ1\_křídlo, čelo-pískovec a dlažba-pískovec a čedič
- Propust typ2\_celo a dlažba-pískovec a čedič

**Prosíme upřesnit použité materiály (druh a typ kamene) a rozměry**

**Dotaz 3. Nesrovnalosti a chybějící práce v Položkovém rozpočtu**

- Položkový rozpočet
- pol.25 a 26 podklady pod dlažby – výměra je menší než výměra dlažby pol. 46 a 47
- pol.33 čela propustků – m.j. uvedeno m3 a výpočet  $24*0,9*1,5*2$  pouze pro m2
- pol.33 – pro všechny propustky počítána čela z pískovcových bloků zatímco ve výkresu č.C.1.4. Příčné řezy propustkem jsou popsána čela propustu č.2 z čediče i pískovce
- pol.35 a 37 dodávky trub betonových\_ uvedená chybná množství, protože při výpočtu je nutno vycházet z dílčích délek propustů a ne z celkového součtu
- chybí obetonování trub viz. výkres č.C.1.4. Příčné řezy propustkem
- chybí překop stávající komunikace
- chybí související zemní práce (rýha pro trouby a pro základ čel)
- chybí základ propustku

**Prosíme upřesnit výměry, druh a typ kamene a chybějící práce a konstrukce.**

**Dotaz 4. Chybějící informace**

- Stávající propusty
- TZ, PD ani položkový rozpočet neřeší stávající propusty-13 ks

**Prosíme upřesnit.**

Dotaz 5 . Domníváme se, že zveřejnění dotazů uchazečů - žádostí o dodatečné informace by mělo být provedeno tak, aby nebyla zveřejněna totožnost uchazeče, který podává žádost o dodatečnou informaci.

Jde o jednání proti zásadám rovného zacházení a zásady transparentnosti veřejné zakázky (§6 zákona), protože se tím zveřejňují údaje části uchazečů o veřejnou zakázku, zatímco ostatní uchazeči zůstávají v anonymitě.

Může zadavatel vysvětlit svůj postup ?

Děkujeme za poskytnutí dodatečných informací.

Jiří BLÍN

vedoucí odd. přípravy a kalkulací

STRABAG a.s.

Dopravní stavitelství CZ/SK, direkce TD, obl.Střed, Dubí

Vrbenská 31

CZ - 370 06 České Budějovice

Kancelář : Mírová 284/26, 417 03 Dubí

Tel.: + 420 417 571 758

Fax: + 420 417 537 685

Mobil: + 420 602 280 278

e-mail : jiri.blin@strabag.com

Mírová 284/26

CZ - 417 03 Dubí

Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázané. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešířte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte ji ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemůže důvodně očekávat uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy.