

Němeček

**Váš dopis:**  
15. 12. 2016

**Naše č.j.:**  
POS 1463/16

**Vyřizuje:**  
Bůta/495554553

**Datum:**  
22.12.2016

**Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: Lesní cesta Konvalinka v k. ú. Velká Úpa II**

Vážení, na základě vydaného platného vyj. o exist. SEK č. j. 718905/16, předložené situace stavby se zákresem stávajících tras SEK, Vám vydávám následující vyjádření:

- 1 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
- 2 SEK je nutno v místech křížení s novými IS, komunikacemi, lesními cestami, vjezdy na pozemek, parkovacím stáním, autobusovým zálivem, oplocením s podezdívkou apod. uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m při dodržení prost. normy ČSN 73 6005.
- 4 Při uložení IS do souběhu s trasou SEK je nutno dodržet doporučení prost. normy ČSN 73 6005.
- 5 SEK může přecházet (křížit) komunikace, parkovací stání apod. max. pod úhlem 45° a to v přímém směru, kabelová spojka nesmí být umístěna v tělese pojezdové komunikace.
- 6 Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK (1,5 m na každou stranu od krajního vedení), je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK.
- 7 SEK nesmí být uložena podélně v komunikaci a pod obrubníkem s betonovou patkou.
- 8 Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu pevně spojenou se zemí do ochranného pásma SEK v min. vzd. 0,5 m od krajního vedení.
- 9 Případná stranová přeložka SEK musí být provedena dle Přílohy č. 1.
- 10 V případě řešení přeložek s přerušením provozu je nutno kontaktovat vlastníka SEK u metalických kabelů min. 40 pracovních dní předem a u optických kabelů min. 90 dní předem.
- 11 Za předpokladu, dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 10, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu a v prováděcí dokumentaci stavby, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek a souhlasíme s její realizací.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
260

Specialista ochrany SEK Bůta Jiří

Příloha č. 1 Základní podmínky o provedení překládky