



LEGENDA:

- OBOUSTRANNÝ SVAR DÉLKY min. 10cm V ASFALTOVÉM LOŽI
- ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30/4mm ULOŽEN POD TERÉNEM 60cm
- └─ VÝVOD UZEMNĚNÍ FeZn Ø10mm, min. 2m REZERYVA NAD TERÉN

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			RAZÍTKO, PODPIS	
Mtkvica Zdeněk CATEGORY a.s., Videašská 125, 519 00 Brno 777 228 107 zdenek.mtkvica@category.cz				
STAVEBNÍK				
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11-Chodov				
PROJEKTANT				
P.P. Architects s.r.o. Horova 38b, 616 00 Brno				
NÁZEV AKCE			DATUM	
NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO DŮM PŘÍRODY ŽDÁRSKÝCH VRCHŮ - KRÁTKÁ č.p.2			STUPEŇ	11/2012
			ČÍSLO PARÉ	DVD
ČÁST				
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				
ZPRACOVATEL ČÁSTI	CATEGORY a.s.	OZN. OBJEKTU	SO-01	PROJEKTOVÁ ČÁST
VYPRACOVAL	Ing. Martin Žurek			
9)	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ BLESKOVODŮ			
NÁZEV VÝKRESU	UZEMNĚNÍ	MĚŘÍTKO	1:100	ČÍSLO VÝKRESU
			07	A