

HG partner s.r.o.

**Smetanova 200
250 82 Úvaly**

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: **DJI 1261 /VTN – Dvoř./17**
Vyřizuje: **Dvořáková**
Tel.: **+420 567 569 128**
Datum: **21. dubna 2017**

Věc: Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý
- vyjádření ke stavbě

POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ: Předložená žádost s projektovou dokumentací řeší opravu hráze rybníka Velký Pařezitý nacházející se severozápadně od obce Řásná u Jihlavy. Rybník je průtočný a nachází se na Javoříčském potoce, dále je napájen bezejmenným přítokem. Leží v lesní krajině. Jeho technické objekty jsou tvořeny přímou hrází, dvěma vypouštěcími zařízeními a dvěma bezpečnostními přelivy. V rámci stavby bude provedeno přeložení násoskové části potrubí.

Investorem stavby (stavebníkem ve smyslu §2, odst. 2, písm. c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) je **AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.**

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava (dále jen VAS nebo „provozovatel“) jako stávající provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu a kanalizace v zájmové lokalitě **nemá námitek k výše citované stavbě za dodržení následujících podmínek při realizaci** výše citované stavby:

O souhlas s přeložením násoskového potrubí DN 125 mm je třeba požádat vlastníka potrubí, kterým je Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO. Bez písemného souhlasu Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO s přeložkou násoskového potrubí a souvisejícího zařízení nemůže být přeložka vodovodu povolena, natož realizována.

Toto či jiné vyjádření VAS, jako smluvního provozovatele vodovodů a kanalizací Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, nepředstavuje souhlas či jiné stanovisko vlastníka stávající technické infrastruktury vodovodů a je nutné se přímo obrátit na Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, Žižkova 93, 586 01 Jihlava.

I. VYJÁDRĚNÍ KE STAVBĚ, EXISTENCI VODOVODU V PROVOZOVÁNÍ VAS A PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB A ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODNÍCH ŘADŮ

I.01. Při realizaci předmětné stavby **dojde ke střetu / kolizi** se stávajícím vedením vodovodu (vodovodním řadem) [LT 125, IPE 110 a O 125] v provozování VAS. Dále upozorňujeme, že navrhovaná stavba se nachází ve vyhlášeném I. stupni ochranného pásma Velký Pařezitý rybník.

Vodovody jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění). Toto ochranné pásmo je stanoveno a vymezeno za účelem bezprostřední ochrany vodovodních řadů před poškozením a k zajištění jejich provozuschopnosti (§23 zákona č. 274/2001 Sb.). Ochranná pásma vodovodních řadů (do DN 500 mm) jsou vymezena vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího lce stěny vodovodního potrubí na každou stranu. V ochranném pásmu vodovodního řadu nesmí být umístěny stavby, konstrukce nebo jiná podobná zařízení, vysazovány trvalé porosty, budovány skládky, prováděny terénní úpravy či práce a činnosti, které by mohly jakkoliv omezit přístup k vodovodnímu řadu, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, nebo které by měly za následek snížení nebo zvýšení krycí vrstvy nad vodovodním potrubím.

I.02. Jelikož, se navrhovaná stavba přímo dotýká vodovodu a souvisejících objektů a zařízení (dále vodovod), v provozování VAS a zasahuje do ochranného pásma vodovodu, musí stavebník před zahájením jakýchkoliv prací a stavebních činností na své náklady zajistit vytyčení stávajícího vedení vodovodu.

Vytyčení vedení vodovodu bude provedeno příslušným pracovníkem VAS na základě objednávky / žádosti o vytyčení. KONTAKT: telefon: +420 737 204 350; e-mail: sekretariat@vasji.cz; adresa: Žižkova 93, Jihlava, PSČ 586 29.

- Vyznačení polohy vodovodu bude provedeno pověřeným pracovníkem VAS do 14 pracovních dnů od obdržení objednávky / žádosti o vytyčení trasy vedení vodovodu; k žádosti o vytyčení vodovodu nutno doložit toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních činností);
- Vyznačení polohy vodovodu bude písemně potvrzeno "PROTOKOLEM O VYTYČENÍ", který bude vystaven příslušným pracovníkem VAS na místě, jako potvrzení o provedeném vytyčení (tento protokol bude stavebníkem doložen věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby).

BEZ VYTYČENÍ VODOVODU NESMÍ BÝT PŘEDMĚTNÁ STAVBA ANEBY STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Jihlava
Žižkova 93, 586 29 Jihlava
Bankovní spojení: 1600681/0100
sekretariát: +420 567 569 111, e-mail: sekretariat@vasji.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

Upozorňujeme, že vytyčení hledačem potrubí bude přibližné; možná odchylka při vytyčování je způsobována vlivem podzemního vedení ostatních správců inženýrských sítí. V případě, že nebude možné ani z dostupné evidence „provozovatele“ určit přesnou a ověřenou trasu a hloubku uložení potrubí, provede stavebník (nebo dodavatel stavby) na místě stavby, z důvodu neporušení potrubí a dodržení ochranného pásma vodovodu taková opatření, která povedou k určení jeho přesné polohy vodovodu.

Dojde-li v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti k odkrytí nebo dotčení jiného neznámého a tím i nevytyčeného zařízení vodovodu bude VAS neprodleně přizván ke kontrole tohoto zařízení a k projednání dalšího postupu řešení střetu na místě samém.

Stavebník je plně zodpovědný za seznámení pracovníků, kteří budou provádět příslušnou stavbu anebo stavební činnost, s polohou vodovodu.

Před zahájením stavby, nejméně 10 pracovních dnů předem, stavebník (investor stavby) písemně oznámí (e-mailem, faxem, poštou, osobním doručením) provozovateli (VAS) termín zahájení stavby anebo stavební činnosti.

Při provádění stavby nebo stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu (za stavbu nebo stavební činnost se považují veškeré činnosti prováděné v ochranném pásmu vodovodu) je stavebník (investor stavby) povinen učinit na své náklady a na svou odpovědnost veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo, resp. nemohlo dojít k omezení přístupu VAS k vodovodu a souvisejícím objektům a zařízením (uzávěry vodárenských armatur, pokopy šachet apod. musí zůstat trvale přístupné a ovladatelné), k poškození vodovodu, nebo k ovlivnění plynulého provozování, bezpečnosti a spolehlivosti provozu vodovodu činností stavby (a to i přejezdem nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů, apod.), resp. k ohrožení technického stavu vodovodu; stavebník (investor stavby) současně provede a zabezpečí na svou odpovědnost náležitou ochranu dotčeného vodovodu před poškozením (veškeré stavební práce realizované v blízkosti stávajícího vedení vodovodu budou prováděny ručně vhodným nářadím bez použití strojního pneumatického či elektrického, zařízení, anebo motorových anebo bateriových strojů a nářadí).

V případě každého i sebemenšího poškození vodovodu, vč. souvisejících vodárenských objektů a zařízení (např. vyhledávacího vodiče, uzávěrů, hydrantů, zemních soupřav, poklopů, domovních přípojek, apod.) anebo poruchy a havárie vodovodu vzniklé přímo či nepřímo činností stavby, provede objednatel (stavebník neprodleně ohlášení poškození, poruchy či havárie na CENTRÁLNÍ VODÁRENSKÝ DISPEČINK VAS

KONTAKT PRO OZNÁMENÍ PORUCHY, POŠKOZENÍ NEBO HAVÁRIE: ☎+420 567 569 204 nebo +420 737 221 622

I.03. Při provádění stavby nebo stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu a musí být rovněž bezpodmínečně dodrženy všechny podmínky vyjádření VAS k předmětné stavbě, které jsou také součástí příslušného rozhodnutí věcně a místně příslušného stavebního úřadu, kterým se povoluje předmětná stavba, a dodrženy podmínky pro práce a činnosti v ochranném vodovodních řadů a kanalizačních stok ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. (§23).

I.04. Při provádění stavebních prací v ochranném pásmu „Velký Pařezitý rybník“ je nutné dodržet následující podmínky:

- a) při používání mechanismů nesmí být přeježděny vodní toky a veškeré jejich parkování mimo pracovní činnost musí být za hranicí ochranného pásma
- b) všechny používané mechanismy musí být v dokonalém technickém stavu (bez úkapů ropných látek), doplňování paliv musí být prováděno výhradně mimo prostor ochranného pásma
- c) po ukončení prací budou urychleně z prostoru ochranného pásma odstraněny veškeré nezužitkovatelné zbytky a terén bude uveden do původního stavu
- d) veškeré práce musí být prováděny s maximálním ohledem na vodní zdroj, zvláště při deštivém počasí a rozbahněném terénu

Při realizaci navrhované stavby nesmí dojít k ohrožení kvality povrchového zdroje vody v ochranném pásmu.

V případě, že v průběhu realizace stavby dojde k jakémukoli ohrožení kvality tohoto povrchového zdroje vody, nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na: **dispečink VAS, a.s. divize Jihlava – 567 569 204, 737 221 622**

I.05. Přeložením násoskové části potrubí DN 125 mm (bude-li Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO s přeložkou souhlasit) musí být zachován daný sklon, profil a materiál násoskového potrubí.

Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím jednoho kalendářního roku od jeho vydání.

S pozdravem

VODÁRENSKÁ
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 810/156, Leshá, 638 00 Brno
Divize Jihlava
Žitkova 93/586 29 Jihlava

Bohuslav JAVŮREK
vedoucí Technického útvaru divize Jihlava

Na vědomí: Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO
Provoz vodovodů a kanalizací Telčsko