

SEZNAM ZAŘÍZENÍ

Vrchlabí, Dobrovského čp. 597
Modernizace b.j. ve 2.NP.
(KRNP, Vrchlabí)

Str. 1

Miroslav PROKOPEC, Blanická 585, 541 01 Trutnov

Pozice číslo	Zařízení - označení	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena
	Základní materiál pro ústř. vytápění :				
1	Dodávka a montáž - Závěsný plynový kondenzační kotel, např. KKZ21 Protherm s vestavěným zásobníkem TV 21L, Qut=4.9-18.1kW při Dt 80/60°C, ZP=0.54-1.93-2.7m3/h. Ekvitermní regulace s týdenním prg.	kpl	1	0	0
	Dodávka a montáž - Dělené odkouření 2x D80 (3xK90°, 2xK45°, zděř D80, trouba nerez D80 - 20bm, stříška D80, nasávací mřížka D80	kpl	1	0	0
	Dodávka a montáž - Potrubí z měděných trubek Supersan včetně tvarovek:				
2	DN15x1	bm	26	0	0
3	DN18x1	bm	22	0	0
4	DN22x1	bm	28	0	0
5	DN28x1.5	bm	18	0	0
6	Dodávka a montáž - Kulový uzávěr KU 20	ks	3	0	0
7	Dodávka a montáž - Vypouštěcí kulový kohout VKU10	ks	2	0	0
8	Dodávka a montáž - Filtr F20	ks	1	0	0
9	Dodávka a montáž - Zpětný ventil ZV20	ks	1	0	0
	Dodávka a montáž - Panelové těleso Radik (např. KORADO)VKM, po dohodě s dodavatelem UT lze zaměnit za jiný typ se stejným výkonem				
10					
11	dvojitý typ VKM 21 s rozš.otop.pl. v=300mm 21/300 - 500	ks	1	0	0
12	dvojitý typ VKM 22 s rozš.otop.pl. v=600mm 22/600 - 900	ks	1	0	0
13	dvojitý typ VKM 22 s rozš.otop.pl. v=600mm 22/600 - 1200	ks	1	0	0
14	dvojitý typ VKM 22 s rozš.otop.pl. v=600mm 22/600 - 1400	ks	2	0	0
15	dvojitý typ VKM 22 s rozš.otop.pl. v=600mm 22/600 - 1600	ks	4	0	0
16	trojitý typ VKM 33 s rozš.otop.pl. v=600mm 33/600 - 1000	ks	1	0	0
17	montážní sada pro uchycení otopných těles	kpl	8	0	0
18	připojovací sada DN15 - po dohodě investora s dodavatelem	kpl	8	0	0
19	Dodávka a montáž -Koralux Linear KLP(M) 1204.600	ks	1	0	0
20	Dodávka a montáž - termostatická hlavice	kpl	8	0	0
21	Dodávka a montáž -Izolační trubice v min. tl.20 mm pro potrubí	bm	6	0	0
	poznámka: Vývložkování stávajícího kom.průduchu D80 je součástí stavby				

Tlaková a topná zkouška zkrácená	soub	1	0	0
<i>Montáž a dodávka UT celkem (bez DPH)</i>				<i>0</i>