


LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ	NÁVRH
	VEDENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU
	VODOVOD DO KATEŘINSKÝCH JESKYNÍ
	VEDENÍ VN
	NADZEMNÍ VEDENÍ NN
	VEDENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU
	VODOVOD
	KANALIZACE DEŠŤOVÁ
	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
	PŘELOŽKA NN
	PŘÍPOJKA NN
	RUŠENÉ VEDENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU
	RUŠENÉ PŘÍPOJKY NN

Rozvodná soustava NN: 3PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2)
základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování, automatické odpojení od zdroje
doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování
VNĚJŠÍ VLVY : AA8,AB8,AC1,AD3,AE4,AF1,AK1,AN2,AQ1,BA4,BC4 DLE ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-3



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		RAZÍTKO, PODPIS	
Bc. Radim Pala tel: 541 592 405 gsm: 737 930 511 mail: pala@puttner.cz			
STAVEBNÍK			
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Nuselská 39, 140 00 Praha 4			
PROJEKTANT			
P.P. Architects s.r.o. Horova 38b, 616 00 Brno			
NÁZEV AKCE		DATUM 03/2010	
		STUPĚŇ DPS	
		ČÍSLO PARÉ	
ČÁST		INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	
ZPRACOVATEL ČÁSTI		OZN. OBJEKTU	
Puttner, s.r.o., Šumavská 15, Brno 602 00		PROJEKTOVÁ ČÁST	
VYPRACOVAL		10-02	
Bc. David Kubát		A	
PŘELOŽKA NN			
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO	
SITUACE		1:500	
		ČÍSLO VÝKRESU	
		02	