

KABELY PEVNĚ NA POVRCHU V PŘÍCHYTkách

DOLNÍ STANICE LANOVKY  
PUNK. J. - MACOCHA

KABELY VE VÝKOPU

HORNÍ STANICE LANOVKY  
PUNK. J. - MACOCHA

KABELY VE VÝKOPU

2x NOVÝ KABEL NN 1-AYKY 4x70  
2 HDPE 40 PRO SĎĚLOVACÍ KABELY  
CYKY 3x2,5  
DĚLKA TRASY 730m

STÁVAJÍCÍ OBJEKT -  
HOTEL MACOCHA

KABELY UKONČIT V PŘÍPOJKOVÉ  
SKŘINI VE FASÁDĚ OBJEKTU

KONCOVÁ PŘÍPOJKOVÁ SKŘIŇ  
PRO JEDNU ŠADU POJISTEK 160A

NOVÝ KABEL ULOŽIT V SOUBĚHU  
S KABLEM PRO LANOVOU DRÁHU

2x NOVÝ KABEL NN 1-AYKY 4x70  
2 HDPE 40 PRO SĎĚLOVACÍ KABELY  
CYKY 3x2,5  
DĚLKA TRASY 730m

PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH  
STÁVAJÍCÍHO KABELU  
LANOVÉ DRÁHY

STÁVAJÍCÍ OBJEKT VSTUPU  
DO PUNKEVNÍCH JESKYNÍ

HLAVNÍ ROZVODNA NN

STÁVAJÍCÍ PARKOVIŠTĚ

NOVOSTAVBA -  
INFORMAČNÍ BOD MACOCHA

SMĚR OBEC VILEMOVICE

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ

VEDENÍ SĎĚLOVACÍHO KABELU  
VODOVOD DO KATĚRINSKÝCH JESKYNÍ  
VEDENÍ VN  
NADZEMNÍ VEDENÍ NN

NAVRH

VEDENÍ SĎĚLOVACÍHO KABELU  
VODOVOD  
KANALIZACE DEŠŤOVÁ  
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ  
PŘÍPOJKA NN  
RŮSENÉ VEDENÍ SĎĚLOVACÍHO KABELU

Rozvodná soustava NN: 3PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2)  
Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, krytý a přepážkami, polohou, zbrannou  
ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování,  
doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování

VNEŠNÍ VLVY : AAB,AB8,AC1,AD3,AE4,AF1,AK1,AN2,AQ1,BA4,BC4 DLE ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-3  
ZOOPOVEDNÝ PROJEKTANT  
Bc. Radim Palá  
tel: 541 592 405  
gsn: 737 930 511  
mail: palae@putnar.cz

STAVEBNÍK  
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky  
Nuselská 39, 140 00 Praha 4

PROJEKTANT  
P.P. Architects s.r.o.  
Horová 38b, 616 00 Brno

NÁZEV AKCE  
NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO  
DŮM PŘÍRODY MORAVSKÉHO KRASU -  
INFORMAČNÍ BOD MACOCHA

ČÁST  
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

ZPRACOVATEL ČÁSTI  
Putnar, s.r.o., Šumavská 15, Brno 602 00

VYPRACOVAL  
Bc. David Kubáň

KABELOVOD

NÁZEV VÝKRESU  
SITUACE

OZN. OBJEKTU  
IO-04

PROJEKTOVÁ ČÁST

10-04  
A

MĚŘÍTKO  
1:1000

ČÍSLO VÝKRESU  
02