

## PLASTOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE PRO 36 MODULŮ


PŘÍVOD : VRCHEM  
VÝVODY : VRCHEM  
PROVEDENÍ DVEŘÍ : PRAVÉ  
BARVA : BÍLÁ  
ZKRATOVÁ ODOLNOST : 10 kA  
KRYTÍ : IP40/20

VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NESMAZATELNĚ OZNAČIT DLE PŘILOŽENÉHO SCHÉMA

TYP SÍŤE : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

REALIZAČNÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  
v souladu s vyhláškami 230, 231 a 232/2012 Sb.

<b>Vypracoval:</b>		Jaromír Bednář			
		Humpolecká 108/3, Liberec 1, 460 01			
<b>Vedoucí projektu:</b>		Ing. Jaroslava Richtrová			
<b>Odp. projektant:</b>		Jaromír Bednář			
<b>Investor:</b>		Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
		Nuselská 236/39, 140 00 Praha 4 - Nusle			
<b>Rekonstrukce stodoly pro SCHKO Lužické hory v Jablonném v Podještědí, Školní 12</b>				<b>Stupeň dok.:</b>	DPS
				<b>Datum:</b>	srpen 2011
				<b>Číslo zakázky:</b>	1108081
				<b>Měřítko:</b>	
<b>F3.5</b>	<b>Elektroinstalace</b>		<b>05</b>	<b>Rozvaděč R1</b>	