


#### LEGENDA ZAŘÍZENÍ:


- 1.06** – KRYCÍ MŘÍŽKA NA POTRUBÍ NEREZOVÁ D125  
**1.07** – ÚPRAVA DVEŘÍ PRO PROUDĚNÍ VZDUCHU, UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ  
**2.01** – KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ 140–350 m3/hod SE ZPĚTNOU KLAPOUKOU S ODTAHEM NAHORU  
**2.02** – KRYCÍ MŘÍŽKA SE SÍTKOU D125

#### LEGENDA POTRUBÍ:



ODVÁDĚNÝ VZDUCH – KRUHOVÉ POTRUBÍ V 1.NP DO 1m NAD PODLAHOU 2.NP Z POZINK PLECHU  
OSTATNÍ Z PVC (POZINK PLECHU)  
PŘES STAVEBNÍ KONSTRUKCE OPATŘENÉ IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLN Y 20 MM (iz)  
ODVOD KONDENZÁTU Z PP D20  
V PODSTŘEŠNÍM PROSTORU OPATŘEN IZOLACÍ Z PĚNOVÉHIO PE 20 MM

**POZNÁMKA:**  
DRÁŽKY A PRŮRAZY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE TOHOTO VÝKRESU

VEDOUCÍ PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01	
ING. VLADISLAV JÁNA	ING. JAN PĚNČÍK	ING. JAN PĚNČÍK			
INVESTOR: SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ				FORMÁT	2x A4
OÚ: VRCHLABÍ KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ				ÚČEL	DPS
STAVBA: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ				ČÍSLO ZAKÁZKY 216008.40	
OBJEKT:				DATUM	04/2016
ČÁST: VĚTRÁNÍ				MĚŘÍTKO 1: 50	Č. VÝKRESU D.1.4. VZ-02
OBSAH: PŮDORYS 1.NP					