



Poznámka: Hlavní vypínač - montáž na DIN lištu do rozvaděče
Impulsní relé KP jsou 16A/1Z/c.230V~, na DIN lištu

- TYP RB2

ROZMĚRY

SOUSTAVA

JMENOVITÝ PROUD

ZKRATOVÁ ODOLNOST

KRYTÍ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
- plastový rozvaděč s plechovými dvířky pod omítku, 4 řadý, 54PLE

- š=362mm, v=778mm, hl=95mm

- 3PEN~50Hz, 400V/TN-C - do místa rozdělení, 3NPE~50Hz, 400V/TN-S

- 40 A

- 10 kA

- IP 30 / IP 20

- KRYTÍM A IZOLACÍ

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

Sollertia

HLAVNÍ PROJEKTANT		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Vladislav Jána		Ing. Miroslav Podlipný		Ing. Miroslav Podlipný	
INVESTOR Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí				ZAKÁZKA	
MÍSTO Vrchlabí, okres Trutnov, kraj Královéhradecký				DATUM	Duben 2016
AKCE	Změna užívání stavby č.p.502 Stavidlový vrch, Vrchlabí Projektová dokumentace pro provádění stavby			STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	Technika prostřední staveb - Elektroinstalace Rozvaděč 2.NP - RB2			LIST / POČET LISTŮ 1 / 1	D.07.6