


LEGENDA POTRUBÍ:

- ODVÁDĚNÝ VZDUCH – KRUHOVÉ POTRUBÍ V 1.NP DO 1m NAD PODLAHOU 2.NP Z POZINK PLECHU
 OSTATNÍ Z PVC (POZINK PLECHU), PŘES STAVEBNÍ KONSTRUKCE OPATŘENÉ IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY 20 MM (iz)
 V PODSTŘEŠNÍM PROSTORU IZOLACÍ ZE SYNTETICKÉHO KAUCUKU 25 MM (i)
- ODVOD KONDENZÁTU Z PP D20
 V PODSTŘEŠNÍM PROSTORU OPATŘEN IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO PE 20 MM

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- 1.01** – POTRUBNÍ VENTILÁTOR DVOUSTUPŇOVÝ PLASTOVÝ 100 m³/h, D100, 230V
1.02 – POTRUBNÍ VENTILÁTOR DVOUSTUPŇOVÝ PLASTOVÝ 200 m³/h, D125, 230V
1.05 – ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL NEREZOVÝ D125
1.06 – KRYCÍ MŘÍŽKA NA POTRUBÍ NEREZOVÁ D125
1.08 – VÝFUKOVÁ HLAVICE CAGI – VHO 125
1.09 – STŘEŠNÍ PRŮCHOD + LÍMEC POTRUBÍ DLE KRYTINY

POZNÁMKA:
 DRÁŽKY A PRŮŘAZY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE TOHOTO VÝKRESU

VEDOUČÍ PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>T-FESTING <small>TECHNICKÉ INSTALACE VE STAVEBNICTVÍ s.r.o.</small></div> <div>SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01</div>	
ING. VLADISLAV JÁNA	ING. JAN PĚNČÍK	ING. JAN PĚNČÍK			
INVESTOR: SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ				FORMÁT	2x A4
OÚ:	VRCHLABÍ	KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ	ÚČEL	DPS
STAVBA: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ				ČÍSLO ZAKÁZKY 216008.40	
OBJEKT:				DATUM	04/2016
ČÁST:	VĚTRÁNÍ			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH:	ŘEZ A1-A1			1 : 50	D.1.4. VZ-04