

Příloha č.2s smlouvy SDB/ AIM – stará zařízení:

Popis technické údržby

V souladu s Čl. II smlouvy bude Zhotovitelem zajišťováno následující:

a) předmětná činnost v rozsahu :

- 1.stálá pohotovost servisu k odstranění zjištěných závad- opravy
- 2.odstranění zjištěných závad v dohodnutém termínu
3. pravidelná preventivní prohlídka a údržba všech přístrojů – 1 x ročně v průběhu září-října
- 4.zajištění náhradních dílů a spotřebního materiálu

b) informování o výkonu činnosti uvedené v bodu a) způsobem :

- zápis do provozního deníku stanice s uvedením identifikace zařízení, obsahu a rozsahu činnosti, podpisu pracovníka provádějícího činnost.
- v případě servisního zásahu zápis do karty daného zařízení s uvedením dne a hodiny provedení činnosti, obsahu a rozsahu činnosti, čísla servisního protokolu (pokud je zápis proveden přímo na stanici) a podpisu pracovníka provádějícího činnost
- pracovník Zhotovitele provádí zápis do provozního deníku stanice a do karty daného zařízení okamžitě po ukončení prováděné činnosti.
- odeslání faxové či e-mailové zprávy příslušnému vedoucímu regionálního pracoviště do 24 hodin po ukončení prováděné činnosti nebo do 10,00 hod prvního pracovního dne následujícího po provedení činnosti (víkendy, svátky). Zpráva (servisní protokol) bude obsahovat identifikaci stanice, identifikaci zařízení, den nahlášení resp. provedení činnosti, obsah a rozsah činnosti, jméno pracovníka provádějícího činnost a jeho kontaktní telefon pro zpětné telefonické ověření či doplnění informací o provedené činnosti.
- sepsání a předání servisního protokolu s vyznačenými zárukami pro vyměněné komponenty a poznámkou, zda výměna byla/ nebyla provedena v záruce (komponenty event. přístroje).

c) ostatní činnost podle požadavků objednavatele zastoupeného oprávněnou osobou po oboustranném odsouhlasení. Oprávněnou osobou je, pro tento bod, vedoucí regionálního pracoviště. Jeho pravomoci jsou :

- požadovat mimořádné provedení činnosti uvedené v bodě a) na stanicích spadajících územně do správy regionálního pracoviště
- přijímat informace o výkonu činnosti dle bodu b) týkající se provedení činnosti uvedené v bodě a) na stanicích spadajících územně do správy regionálního pracoviště

Seznam vedoucích z regionálních pracovišť včetně kontaktních informací je uveden v Příloze č.6.

Obecně jsou kvalitativní podmínky oprav a pravidelné technické údržby dány dodržováním podmínek stanovených výrobcí zařízení příslušných zákonů, platných vyhlášek, právních předpisů a norem

Opravy zahrnují:

opravy kontejnerů
opravy klimatizačních zařízení
opravy vzduchových rozvodů
opravy řídicích systémů stanic
opravy elektrických systémů stanic
opravy centrálních stanic

Preventivní prohlídky zahrnují provádění těchto úkonů :

1) Klimatizační zařízení

- kontrola těsnosti chladících jednotek
- kontrola stavu chladícího média
- vyčištění resp. výměna vzduchového filtru
- kontrola funkce nastavení termoregulace
- kontrola funkce otopných těles
- kontrola funkce čidla vnitřní teploty v kontejneru stanice

2) Řídicí systém stanice

- kontrola nastavení a verze programového vybavení, zásah do nastavení pouze s předcházejícím souhlasem objednatele

3) Centrální stanice

- profylaktika řídicího počítače, vstupních a výstupních portů
- kontrola nastavení a verze programového vybavení, zásah do nastavení pouze s předcházejícím souhlasem objednatele