

Vysvětlení Zadávací dokumentace č.1

Název zadavatele: Český hydrometeorologický ústav
státní příspěvková organizace
sídlo: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
(dále jen ČHMÚ)
statutární orgán: Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
IČ: 00020699

Název veřejné zakázky:


„Rekonstrukce obvodového pláště meteorologické věže v Praze Libuši“

Evid. číslo zadavatele ČHMÚ: E1704

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením §98 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci vztahujícím se k dané podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle §53 zákona.

Zdroj vody ve věži je nefunkční. Jako zdroj vody nutné pro stavební práce bude možné použít hydrant umístěný v areálu observatoře ČHMÚ v Praze – Libuši, Generála Šišky 942/1 budova „C“ Oddělení přístrojové techniky přízemí u vchodu s hydrodynamickým tlakem 0,24 MPa a průtokem vody 2,54 l/s. Hydrant se nachází cca 50 m od meteorologické věže

V Praze dne: 31. 7. 2017


Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
ředitel ČHMÚ

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 Praha 4, Na Šabatce 2050/17

(6)