



SOUSTAVA 3NPE, 50Hz, 3x400V/230V, TN-S.
PROSTORY NORMÁLNÍ, NEBEZPEČNÉ, ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÓNY DLE ČSN 332000-7-701.
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM, ZVÝŠENÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM.
VEDENÍ KABELY POD OMÍTKOU PODLE ČSN 33 2000-5-52.

HLAVNÍ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		ING. JOSEF KNOT PROJEKTY ELEKTRO ČESKÁ LÍPA, MÁNESOVA 1580 TEL.: 487 870 411 E-mail: elektro@knotci.net	
ING. JOSEF DOSTÁL		ING. JOSEF KNOT, IČO 12077143			
KRAJ: LIBERECKÝ		STAVEBNÍ ÚŘAD: CVIKOV		FORMÁT: 4 A4	
INVESTOR: ČR – AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR				MĚŘITKO: 1:50	
AKCE: INFORMAČNÍ BOD A NAUČNÁ STEZKA LUŽ				DATUM: 5/2011	
				OČEL: DSP	
				Č.ZAKÁZKY: 11011	
OBSAH:				Č.VÝKRESU:	VÝTISK Č.:
ELEKTROINSTALACE - 1.PP - 1.ČÁST				EL-07	