



1.01	VÝSTAVNÍ MÍSTNOST
1.02	ZÁDVEŘÍ
1.03	CHODBA
1.04	TERASA
1.05	BEZBARIEROVÉ WC
1.06	KLUBOVNA
1.07	VSTUPNÍ PODESTA

LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

- A

×

SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ 1x60W/E27, IP44/tř.II
- B

×

SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ 2x26W/G24d3, IP20
- C

×

SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ 2x18W/G24d2, IP65
- D

×

SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ 1x24W/G5, IP20
- E

SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ SPOJOVATELNÉ 1x54W/G5, IP20, stmívatelný předřadník 1–10V
- F

SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ 2x36W/G13, IP65
- N

SVÍTIDLO NOUZOVÉ 1x6W/1hod., IP42
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ 230V/10A, IP20
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ 230V/10A, IP20
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ 230V/10A, IP20
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ 230V/10A, IP20
- AUTOMATICKÝ PIR SPÍNAČ NÁSTĚNNÝ 230V/10A, IP20
- OTOČNÝ STMÍVAČ OSVĚTLENÍ 1–10V, 230V/10A, IP20
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ 230V/10A, IP44
- ODSAVAČ PAR 230V/max.150W
- ZÁSUVKA 230V/16A, IP20
- RE

ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ
- R1

HLAVNÍ ROZVÁDĚČ
- PS

PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ

SOUSTAVA 3NPE, 50Hz, 3x400V/230V, TN-S.
PROSTORY NORMÁLNÍ, NEBEZPEČNÉ.
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM.
VEDENÍ KABELY POD OMÍTKOU NEBO V PŘÍČKÁCH A PODHLEDECH PODLE ČSN 33 2000-5-52.

HLAVNÍ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ING. JOSEF KNOT PROJEKTY ELEKTRO	
ING. JOSEF DOSTÁL	ING. JOSEF KNOT, IČO 12077143	ČESKÁ LÍPA, MÁNESOVA 1580 TEL.: 487 870 411 E-mail: elektro@knotcl.net	
KRAJ:	LIBERECKÝ	STAVEBNÍ ÚŘAD:	OVÍKOV
INVESTOR:	ČR – AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR	FORMÁT:	4 A4
AKCE:		INFORMAČNÍ BOD A NAUČNÁ STEZKA LUŽ	
		MĚŘÍTKO:	1:50
		DATUM:	5/2011
		ÚČEL:	DSP
		Č.ZAKÁZKY:	11011
OBSAH:		Č.VÝKRESU:	VÝTIŠK Č.:
ELEKTROINSTALACE - 1.NP - 1.ČÁST		EL-01	