



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Číslo	Název místnosti	Plocha m2	Osvětlenost ČSN 73 4301 Z1 Em [lx]	Vnější vlivy 332000-5-51 ed.3	Prostor 332000-4-41 ed.2 zm.1	Ochrana 332000-4-41 ed.2	Poznámka
1.01	zádveří	2.10	50		normální	normální	
1.02	sklad	34.95	100		normální	normální	
1.03	kuchyně	22.03	100/300		normální	normální	
1.04	umývárna	4.06	200	zóny 0 - 3	normální zvlášť nebezpečný	doplněná	ČSN 33 2000-7-701 Doplňující pospojování
1.05	technická místnost	5.25	200	BC3	nebezpečný	doplněná	Doplňující pospojování

VNĚJŠÍ VLIVY SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY PROSTORY, V TABULCE JSOU UVEDENY ODCHYLKY OD SPOLEČNÉ SPECIFIKACE: AA5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

LEGENDA:

- H121 v PVC16
- UTP 4x2x0.5 cat.5e v PVC16

FF1 - autonomní detektor kouře s vlastním zdrojem, montáž na strop
FF2 - autonomní detektor CO s vlastním zdrojem, montáž na zeď 120cm vysoko

NAPOJENÍ OBJEKTU NA BEZDRÁTOVÝ INTERNET (WiFi), VEŠKERÉ ROZVODY A PRÁCE S TÍM SOUVISEJÍCÍ BUDE ŘEŠIT, PO DOHODĚ S INVESTOREM, VYBRANÝ POSKYTOVATEL BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ INTERNETU
PRÁCE NA PŘIPOJENÍ OBJEKTU NA BEZDRÁTOVÝ INTERNET MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY S PRACEMI NA OPRAVĚ OBJEKTU

ROZVODY - SDĚLOVACÍMI VODIČI A KABELY V TRUBKÁCH POD OMÍTKOU, V PODLAZE, NAD SDK PODHLEDEM A POD DŘEVĚNÝM OBLOŽENÍM
VEŠKERÉ ROZV. MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE NOREM A PŘEDPISŮ PLATNÝCH V DOBĚ REALIZACE
VŠECHNY NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

NA HOŘLAVÉ PODKLADY JE MOŽNO PŘÍMO MONTOVAT JEN ELEKTRICKÉ PŘEDMĚTY K TOMU URČENÉ, OZNAČENÉ PŘÍSLUŠNOU ZNAČKOU, ØSTATNÍ ELEKTRICKÉ PŘEDMĚTY SE MUSÍ ØDĚLIT OD HOŘLAVÉHO PODKLADU TEPELNĚ IZOLAČNÍ PODLOŽKOU ČSN 33 2312
V MÍSTECH S DŘEVĚNÝM ØBKLADEM MUSÍ BÝT ZÁSUVKY UMÍSTĚNY V IZOLOVANÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH KRABICÍCH VHODNÝCH DO DŘEVA
PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ØSEKY MUSÍ BÝT PROTIPOŽÁRNĚ ØTĚSNĚNY
V SØULADU S PLATNÝMI ČSN



HLAVNÍ PROJEKTANT		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Vladislav Jána		Ing. Miroslav Podlipný		Lukáš Jirásek	
INVESTOR Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí				ZAKÁZKA	52-2014
MÍSTO Strážné, kraj Královéhradecký				DATUM	Duben 2015
AKCE		OPRAVA OBJEKTU čp. 101, STRÁŽNÉ ELEKTROINSTALACE		STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2.5 A4
PŘÍLOHA Půdorys 1.NP - slaboproudé rozvody				MĚŘITKO 1 : 50	D.5.6